

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 390 «07» 10 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Залукокоаже, Зольского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	<i>Ансокова И.Х.</i>
Акт отбора проб(ы)	<i>№ 74</i>
НД на отбор проб	<i>Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012</i>
Описание проб(ы) (тип пробы)	<i>арт.скважина, водозабор</i>
Дата и время отбора проб(ы)	<i>03.10.2024г., время: 08-58 – 09-34</i>
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	<i>03.10.2024г.; время: 13-50</i>
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	<i>03.10.2024г. – 07.10.2024г.</i>
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ пробы по акту	№ пробы в лабор-ии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измерения	Результаты испытаний с харак-ой погреш., X±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	3	Скважина (ул. Ногмова, 6; в/к)	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	<i>ГОСТ Р 57164-2016</i>
			<i>запах</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	<i>ГОСТ Р 57164-2016</i>
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	0	2,6	<i>ГОСТ Р 57164-2016</i>
			<i>цветность</i>	<i>баллы</i>	0	20,0	<i>ГОСТ 31868-2012</i>
			<i>ОМЧ</i>	<i>КОЕ в 1мл</i>	Не обнаружено	<50	<i>МУК 4.2.1018-01</i>
			<i>ОКБ</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	Не обнаружено	Отсутств.	<i>МУК 4.2.1018-01</i>
			<i>E.coli</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	Не обнаружено	Отсутств.	<i>ГОСТ 31955.Р-2013</i>
	4	Водозабор «Верхний»	<i>привкус</i>		0	2,0	
			<i>запах</i>		0	2,0	
			<i>мутность</i>		0,13±0,03	2,6	
			<i>цветность</i>		1,97±0,6	20,0	
			<i>ОМЧ</i>		3 КОЕ	<50	
			<i>ОКБ</i>		8,3 КОЕ	Отсутств.	
			<i>E.coli</i>		8,3 КОЕ	Отсутств.	
	5	Водозабор «Нижний»	<i>привкус</i>		0	2,0	
			<i>запах</i>		0	2,0	
			<i>мутность</i>		1,0±0,2	2,6	
			<i>цветность</i>		6,4±1,9	20,0	
			<i>ОМЧ</i>		18 КОЕ	<50	
			<i>ОКБ</i>		16,7 КОЕ	Отсутств.	
			<i>E.coli</i>		16,7 КОЕ	Отсутств.	
			<i>привкус</i>			2,0	
			<i>запах</i>			2,0	
			<i>мутность</i>			2,6	
			<i>цветность</i>			20,0	
			<i>ОМЧ</i>			<50	
			<i>ОКБ</i>			Отсутств.	
			<i>E.coli</i>			Отсутств.	
			<i>привкус</i>			2,0	
			<i>запах</i>			2,0	
			<i>мутность</i>			2,6	
			<i>цветность</i>			20,0	
			<i>ОМЧ</i>			<50	
			<i>ОКБ</i>			Отсутств.	
			<i>E.coli</i>			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Дз

Кодзокова Р.В.

Сообщено Кашежеву Л. по телефону 08.10.2024г.

