Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52

Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 09.06.2021 г.
Объект, из которого отобраны пробы_ ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение***: с.п. Залукокоаже, Зольского р-на***
(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства: *Дожди!*
Анализ начат 09.06.2021г. 14-40 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качество	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
1	09-56	Резервуар (Водозабор, из-под насоса)	0	-	4,4	0,43	14 КОЕ	19,3 КОЕ	19,3 КОЕ
2	10-22	Ул. Бженикова, 95	0	-	4,4	0,33	11 КОЕ	17,3 КОЕ	17,3 КОЕ
3	10-33	Ул. Ногмова, 6 (в/к)	0	-	1,5	0,33	1 КОЕ	1 КОЕ	Не обнаружено
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал ***Ансокова И.Х.***
(должность, Ф.И.О., подпись)
При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Исследования проводил ***Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.***
Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» ***З.Н.Сергеева***

ГКУ КБР "ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"