Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52

Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 15.02.2021г.

Объект, из которого отобраны пробы ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Местонахождение: ***с.п. Залукокоаже, Зольского р-на***
(район, населенное место, городской район)

Существенные обстоятельства: _____

Анализ начат 15.02.2021г. 14-40

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качество	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
1	10-18	Водозабор (из-под насоса)	0	0	0	0	Н/о КОЕ	0,7 КОЕ	Н/о КОЕ
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал ***Ловцова О.А.***
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил ***Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.***

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» ***З.Н.Сергеева***

ГКУ КБР "ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"