

**Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»**

**КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102**

**Тел.74-23-52**

Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.  
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 13.10.2020 г.

Объект, из которого отобраны пробы: водопроводная сеть  
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Местонахождение: с.п. Залукокоаже, Зольского р-на  
(район, населенное место, городской район)

Существенные обстоятельства: \_\_\_\_\_

Анализ начат 13.10.2020г. 15-30 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качества	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
1	09-40	Резервуар	0	0	0	0	3 КОЕ	4 КОЕ	4 КОЕ
2	10-32	Ул. Бженихова, 113	0	-	0,4	0,32	5 КОЕ	1,4 КОЕ	1,4 КОЕ
3	10-43	Ул. Ногмова, 23	0	0	2,5	0	3 КОЕ	Зарост ф-ов	Зарост ф-ов
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал Ловцова О.А.


(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал \_\_\_\_\_

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.

Зав. Лабораторией  
ГКУ КБР «Водоканал-анализ»



З.Н.Сергеева

